



Pressemitteilung

Feuerwehr

der Landeshauptstadt Wiesbaden
Postfach: 39 20 · 65029 Wiesbaden
Telefon: 0611 / 31 13 0005
E-Mail: 37.presse@wiesbaden.de
<http://www.wiesbaden.de/feuerwehr>

11. September 2019

Einsatzbericht BF-WI

Austritt von Löschgas im Sozialministerium

Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes einer Löschanlage im Sozialministerium, kam es zu einem Austritt einer größeren Menge sauerstoffverdrängenden Löschgases.

Die Feuerwehr Wiesbaden ist aktuell mit einem Großaufgebot an Kräften im Bereich Wiesbaden Sonnenberg im Einsatz.

Bei Wartungsarbeiten ist es vermutlich zu einem technischen Defekt gekommen, was einen Austritt von Löschgas im Kellerbereich des Gebäudes verursachte.

Als es zu dem Zwischenfall kam waren rund 250 Personen im Gebäude, die bereits bei Eintreffen der Feuerwehr das Gebäude verlassen hatten. Die Feuerwehr kontrollierte das Gebäude auf verbleibende Personen und führt aktuell Messungen durch. Im Kellerbereich hat sich das sauerstoffverdrängende Gas ausgebreitet, die Feuerwehr leitet nun Maßnahmen ein, das Gebäude zu belüften.

25 leicht verletzte Personen werden aktuell durch den Rettungsdienst betreut, eine Person wurde ins Krankenhaus verbracht.

Die Sonnenberger Straße ist derzeit voll gesperrt, die Feuerwehr bittet um weiteräumige Umfahrung.