



Plan 3.3: Mauritiusplatz

- 4m Durchfahrtsbreite freihalten
- 2m Durchgangsbreite freihalten
- Rettungswege für Besucher
- Fw-Bewegungsfläche 7m Breite
- Öffentliches Gebäude

- Koch- und Bratstände (mit Fritteusen, Gasflaschen)
- Sonstige Gaststände (z.B. Getränkestände)
- Warenverkaufsstände/ fliegende Händler
- Fahrgeschäfte/Spielbuden

- Infrastruktur/Organisation des Veranstalters/Betonblock
- Über-/Unterflurhydrant
- Kurvenradius (einheitlich)
- Sanitätsdienst/Erste Hilfe
- Gasflaschen im Stand bzw. Gasflaschenlager (Kennzeichnung gemäß ASR A1.3)

BERUFSFEUERWEHR
WIESBADEN



Maßstab:
A3 1 : 400



Dieser Plan stellt die ganzjährig freizuhaltenden Flächen und Wege für Feuerwehr und Rettungsdienst dar. Diese sind auch bei Veranstaltungen benutzbar und freizuhalten. Abweichungen sind nur mit Zustimmung der Brandschutzdienststelle möglich. Diese erfolgen immer über das Veranstaltungsbüro des Ordnungsamtes.